

Утверждаю:
Директор Филиала СГПИ в г.Буденновске,
начальник гражданской обороны
Л.Н.Кожемякина
«*август*» 2017 г.

**Инструкция
о мерах пожарной безопасности в зданиях учебных корпусов филиала
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ставропольский государственный
педагогический институт» в г. Буденновске и на прилегающей
территории**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации", является обязательной для исполнения всеми работниками филиала ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» в г.Буденновске (далее – филиал СГПИ в г.Буденновске) и студентами. Работники филиал СГПИ в г.Буденновске допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы - внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным руководителем.
- 1.2. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и регистрируются в журнале учета вводного противопожарного инструктажа и журнале учета первичного противопожарного инструктажа.
- 1.3. Ответственность за противопожарное состояние помещений филиала СГПИ в г. Буденновске возлагается на заместителя по административно-хозяйственной части. Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на ночных сторожей.
- 1.4. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность в филиале СГПИ в г.Буденновске.
- 1.5. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Содержание территории, зданий, помещений, эвакуационных путей

- 2.1. Перед началом учебного года филиал СГПИ в г.Буденновске должна принять комиссия, в состав которой входит представитель государственного пожарного надзора.
- 2.2. Территорию филиала СГПИ в г.Буденновске необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.
- 2.3. Дороги, проезды и подъезды к пожарным гидрантам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой - быть очищенными от снега и льда.
- 2.4. Разведение костров, сжигание мусора на территории филиала СГПИ в г.Буденновске не допускается.
- 2.5. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными. Здание филиала СГПИ в г.Буденновске должно быть обеспечено светящимися указателями "Выход", табличками пути следования при эвакуации, планами эвакуации, размещенными в доступных для обозрения местах, табличками с телефонами вызова экстренных служб.
- 2.6. В учебных кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса предметы и приспособления.
- 2.7. Приборы, принадлежности и пособия, размещенные в учебных кабинетах, лабораториях или специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
- 2.8. По окончании учебных занятий работники филиала СГПИ в г.Буденновске должны тщательно осмотреть помещения, отключить освещение и компьютерную технику, устранить выявленные недостатки, закрыть помещения на ключ.
- 2.9. Курение в здании филиала СГПИ в г.Буденновске и на прилегающей территории категорически запрещено.
- 2.10. В здании филиала СГПИ в г.Буденновске запрещается:
 - производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
 - увеличивать число парт (столов) в учебных кабинетах сверх их количества, предусмотренного проектом, по которому построено здание;
 - использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы
 - устанавливать решетки, и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, а также лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;

- снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
- забивать двери эвакуационных выходов, загромождать эвакуационные пути и выходы мебелью, оборудованием и пр.;
- применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники,
- устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
- проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей;
- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
- производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию;
- производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с применением открытого огня;
- хранить и применять в подвальных и цокольных этажах легковоспламеняющиеся жидкости, горючие материалы, взрывчатые вещества, пиротехнические устройства, товары в аэрозольной упаковке и другие взрывоопасные вещества и материалы;
- хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;
- оставлять без присмотра включенные в сеть мультимедийную технику и другие электроприборы.

3. Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

- 3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха филиала СГПИ в г.Буденновске должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.
- 3.2. При эксплуатации систем кондиционирования воздуха запрещается:
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

4. Требования к электроустановкам

- 4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в филиале СГПИ в г.Буденновске, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

4.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.

4.3. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами;
- применять для прокладки электросетей телефонные провода.

4.4. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.

4.6. На случай отключения электроэнергии на посту дежурного должны храниться электрические фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на комендантов учебных корпусов филиала СГПИ в г.Буденновске.

5. Требования к противопожарному водоснабжению

5.1. Внутренние пожарные краны филиала СГПИ в г.Буденновске должны регулярно проходить техническое обслуживание и проверяться комиссией на работоспособность путем пуска воды.

5.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами и помещены в запломбированные шкафы. На дверце каждого шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенный индекс пожарного крана; порядковый номер пожарного крана; номер телефона ближайшей пожарной части.

5.3. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год необходимо производить их проверку путем пуска воды под давлением.

5.4. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети следует немедленно уведомить об этом пожарную охрану.

5.5. Крышки люков колодцев подземных гидрантов должны находиться в закрытом состоянии и своевременно очищаться от грязи, льда и снега.

6. Требования к эксплуатации установок пожарной автоматики

6.1. Установки пожарной автоматики филиала СГПИ в г.Буденновске должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.

- 6.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация филиала СГПИ в г. Буденновске должна обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.
- 6.3. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:
- загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
 - наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.

7. Требования к первичным средствам пожаротушения

- 7.1. Филиал СГПИ в г.Буденновске оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений пожарными кранами. Ответственность за обеспечение филиала СГПИ в г.Буденновске первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на зам.директора по АХЧ.
- 7.2. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 7.3. Ручные огнетушители размещаются:
- путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя;
 - путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды.
- 7.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.
- 7.5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида.
- 7.6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

8. Требования к проведению массовых мероприятий

- 8.1. Перед началом массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной

сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала мероприятия.

- 8.2. На время проведения массовых мероприятий должно быть организовано дежурство работников филиала СГПИ в г.Буденновске и студентов старших курсов
- 8.3. Во время проведения массовых мероприятий со студентами должны неотлучно находиться дежурный администратор, кураторы учебных групп, с которыми предварительно проводится целевой противопожарный инструктаж.
- 8.4. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.
- 8.5. Количество присутствующих в помещении студентов и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв. м на одного человека, а при проведении танцевальных вечеров, спортивных праздников и т. п. - из расчета 1,5 кв. м на человека.
- 8.6. В помещениях, используемых для проведения массовых мероприятий, запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых хранится в филиале СГПИ в г. Буденновске.

- 8.7. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

8.8. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков.

9. Требования пожарной безопасности в библиотеке филиала института и порядок эвакуации при пожаре

- стеллажи для хранения книг в библиотеке должны быть изготовлены из негорючих материалов и прикреплены к полу;
- книги разрешается хранить только на стеллажах и в шкафах;
- запрещается размещать стопки книг и журналов между стеллажами на путях эвакуации. При проведении книжных выставок, ярмарок в библиотеке размещение демонстрационных стендов (экспонатов, витрин) не должно располагаться на путях эвакуации. Количество присутствующих на мероприятии не должно превышать проектной вместимости помещения библиотеки;
- при возникновении пожара библиотекарь контролирует эвакуацию учащихся, находящихся в этот момент в библиотеке;
- при поступлении сигнала о пожаре нельзя оставлять учащихся, находящихся в библиотеке, без присмотра с момента обнаружения пожара и до эвакуации в безопасную зону;
- нельзя разрешать им самостоятельно покидать помещение;
- перед эвакуацией прежде всего необходимо убедиться, что выход из библиотеки безопасен, коридор не заполнен дымом;
- студентам необходимо выходить из библиотеки по одному;
- покидая помещение, библиотекарь проверяет, все ли студенты покинули помещение, осматривает пространство между стеллажами, отключает все электроприборы, выключает свет, плотно закрывает за собой двери;
- сопровождает студентов до места сбора (площадь корпуса бухгалтерии ул. Льва Толстого, 123);
- по окончании эвакуации докладывает уполномоченному филиала института, кураторам учебных групп фамилии студентов.

10. Порядок осмотра и закрытия здания и помещений по окончании работы

10.1. В помещениях филиала СГПИ в г.Буденновске необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещений.

10.2. Уборщики служебных помещений, ответственный за противопожарную безопасность помещения, после окончания рабочего дня обязан:

- осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;

- обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения;
- проверить закрытие окон и форточек;
- закрыть помещение, ключи сдать на пост охраны, расписаться в журнале учета выдачи и возврата ключей.

Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить заместителю директора по АХЧ для принятия соответствующих мер.

Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.

10.3. Заместитель директора по АХЧ вместе с уборщиками помещений по окончании учебных занятий должен осуществить обход здания филиала СГПИ в г.Буденновске, проверить работу электропотребителей, состояние помещений, провести осмотр входных дверей и эвакуационных выходов и сделать соответствующую запись в журнале осмотра помещений.

10.4. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники филиала СГПИ в г.Буденновске обязаны поставить в известность администрацию филиала СГПИ в г.Буденновске, обеспечить отсутствие студентов в аварийном помещении.

11. Порядок действий в случае возникновения пожара

11.1. В случае возникновения пожара действия работников филиала СГПИ в г.Буденновске и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности студентов, их эвакуацию и спасение.

11.2. Каждый работник **филиала СГПИ в г.Буденновске**, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышения температуры и т. п.), обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону "01", ЕДДС 112;
- задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации студентов из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
- при необходимости коменданту в случае отсутствия зам. директора по АХЧ отключить энергоснабжение здания;
- в случае целесообразности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;
- по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

11.3. Все работники филиала СГПИ в г.Буденновске должны быть ознакомлены с планом действий администрации и персонала в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности.

11.4. Руководитель филиала СГПИ в г.Буденновске

в случае возникновения пожара при непосредственном участии уполномоченного по ГО и ЧС обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность о случившемся Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;
- при необходимости отключить энергоснабжение здания, прекратить все работы в здании за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, о конструктивных особенностях здания, действовать по его указанию в зависимости от обстановки.

Ответственный за пожарную безопасность

В.И.Буданов